

Certificat de test

Nom de l'entreprise :

YILDIZ ENTEGRE AGAC SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Adresse de l'entreprise :

**ARSLANBEY OSB MAH. 1. CAD. YILDIZ ENTEGRE AGAC SANAYI VE TICARET A.S NO:13 / 1
Kartepe 41285 / KOCAELI**

Description de l'entreprise :

Porte intérieur MDF, bloc porte intérieur MDF

Modèle des produits :

VARIODOOR

Date du test :

24.03.2020 - 01.04.2020

Normes appliquées, méthodes, notification, réglementation :

19/03/2018 - TS EN 1634-1+A1, 09/12/2016 TS EN 13501-2

Rapports d'essai :

TSE / 01/04/2020 - 524374, TSE 01/04/2020 - 524378

Brief description :

Les produits envoyés par la société ont été testés dans le laboratoire où le rapport a été donné ci-dessus cité, et la conformité a été trouvée selon les normes pertinentes, les méthodes, les notifications et les règlements appliqués dans le rapport d'essai précité.

Résultat :

Classe de résistance au feu E30, EI30, EW30

Signature e-mail :

Sencer Guven, directeur du laboratoire incendie et acoustique des matériaux de construction



Numéro certificat : LAB17-DS/201

Date : 14.05.2020

Date d'expiration : 14.05.2023

Ce certificat a été établi sur demande selon le rapport d'essai mentionné ci-dessus et ne représente qu'un échantillon d'essai. Ce certificat ne représente aucun "certificat de produit" ou "certificat de conformité". Ce certificat ne donne pas à utiliser la marque de TSE, ne représente pas non plus le lot

